



Pirassununga SP, 8 de novembro de 2023.

NOTA DE ESCLARECIMENTO

O Serviço de Água e Esgoto de Pirassununga (SAEP) vem a público trazer esclarecimento a cerca do “possível lançamento irregular de efluente industrial” na rede pública de esgoto do Município.

Imediatamente após o recebimento da denúncia (por volta das 21:30 horas do dia 07/11/2023 terça-feira), a equipe técnica multidisciplinar e o Superintendente do SAEP, iniciaram uma vistoria reversa ao longo do emissário de esgoto. A vistoria teve início na Estação de Tratamento de Esgoto Laranja Azêda estendendo-se o Polo Industrial. Durante essa inspeção, foi observada uma notável alteração na característica do efluente, que passou de uma coloração acinzentada para uma coloração esbranquiçada e com maior quantidade de manchas características de óleos e graxas. O odor, anteriormente típico do esgoto, passou a ser descrito como de “diesel, creolina e defensivo agrícola”.

Amostras desse efluente foram coletadas para serem enviadas a um laboratório externo credenciado a fim de confirmar a natureza do referido efluente.

Os impactos desse “possível descarte irregular” na operação normal da ETE ainda não puderam ser avaliados, uma vez que, o produto passou por vários processos específicos de nosso tratamento.

Informamos ainda que foram acionados todos os órgãos e autoridades competentes para uma investigação completa desta situação.

Agradecemos a compreensão da comunidade e reforçamos nosso compromisso em resolver este problema de forma transparente e responsável, garantindo a qualidade e integridade de nosso sistema de tratamento de esgoto.

Atenciosamente,

JEFERSON RICARDO DO COUTO
SUPERINTENDENTE